

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 26/_____**

Аккольский район
Место составления

18.04.2024 г.
Время 15:47

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аккольского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 26 от 03.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

АБИШЕВ АРЫСТАН ТОЛЕГЕНОВИЧ - начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района

КУЛЕБАЕВ МАРАТ ШАЯХМЕТОВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района

ШАЙМЕРДЕНОВ МАУЛЕН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ - старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района

ДАУКЕНОВ ТЕМИРЛАН ЕРЖАНОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Рамадан отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Основная средняя школа села Рамадан отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аккольский район, Рамадан, Бейбитшилик (улица), 18.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 16.04.2024 - 18.04.2024


6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ "Основная средняя школа села Рамадан отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Не предоставлен специальный журнал для проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения Основание: п. 66 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	
2	В кабинете учительской образовались отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями, не уплотнены негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость Основание: п.23 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 52 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В столовой допускается эксплуатация светильника со снятым плафоном, предусмотренным заводом-изготовителем. Основание: п.п. 2 п. 86 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В кабинете казахского языка, учительской и кабинете начальных классов допускается эксплуатация незакрепленных электророзеток Основание: п.86 п.п.2 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В кладовой электророзетка смонтирована по горючему основанию, а также в помещении кочегарки электропроводка смонтирована по горючему основанию. Основание: п.79 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «___» листах

«___» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Об исправлениях в КГУ «ОСШ села Рамадан» по результатам проверки ОЧС

В результате проверки отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района от 18.04.2024г. в КГУ «ОСШ села Рамадан» было выявлено 5 нарушений

1. Не предоставлен специальный журнал для проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения /основание:п.66 «Правил пожарной безопасности»,утвержденных Приказом Министра по ЧС РК от 21.02.2022 года №55/
2. В кабинете учительской образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями ,не уплотнены негорючими материалами,обеспечивающие требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость/ основание: п.23 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/
3. В столовой допускается эксплуатация светильника со снятым плафоном ,предусмотренным предусмотренным заводом-изготовителем /основание пп 2 п8 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/
4. В кабинете казахского языка ,учительской и кабинете начальных классов допускается эксплуатация незакрепленных электророзеток / основание: п 86 пп 2«Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/
5. В кладовой электророзетка смонтирована по горючему основанию / основание п.79 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/

В КГУ «ОСШ села Рамадан» были проведены исправления.

1. Заведен специальный журнал для проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения согласно п.66 «Правил пожарной безопасности»,утвержденных Приказом Министра по ЧС РК от 21.02.2022 года №55
2. В кабинете учительской образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями , уплотнены негорючими материалами,обеспечивающие требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость согласно п.23 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55
3. В столовой светильник закрыт плафоном ,предусмотренным предусмотренным заводом-изготовителем /основание пп 2 п8 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/
4. В кабинете казахского языка ,учительской и кабинете начальных классов электророзетки закреплены / основание: п 86 пп 2«Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/
5. В кладовой электророзетка смонтирована по негорючему основанию / основание п.79 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.02.2022 №55/

Директор

Таханова Р.М.

29.04.2024год

